



LEYENDA

- EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE ABC, DE 6 KG DE CARGA Y EFICACIA MÍNIMA 21A 113B EN INTERIOR DE ARMARIO EMPOTRADO
- EXTINTOR DE CO2, DE 5 KG DE CARGA Y EFICACIA MÍNIMA 89B EN INTERIOR DE ARMARIO EMPOTRADO
- BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA DE 25 MM. PARA MONTAJE EMPOTRADO (70X25X50 CM.)
- TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO PARA BIES
- EQUIPO AUTONOMO DE AL. DE EMERGENCIA MOD. HARENA LHS3120LXP 120 LM, 1 H AUT., IP42, INSTALADA EN PARED/TECHO DE ZEMPER O EQ.
- EQUIPO AUTONOMO DE AL. DE EMERGENCIA MOD. T-LED LTE3150X 120 LM, 1 H AUT., IP65 (ESTANCA), INSTALADA EN T/P DE ZEMPER O EQ.
- EQUIPO AUTONOMO DE AL. DE EMERGENCIA MOD. SPAZIO LSR3250LX 250 LM, 1 H AUT., IP40, PASILLO, INSTALADA EN T/P DE ZEMPER O EQ.
- EQUIPO AUTONOMO DE AL. DE EMERGENCIA MOD. SPAZIO LSR3251LX 250 LM, 1 H AUT., IP40, PASILLO, INSTALADA EN T/P DE ZEMPER O EQ.
- SEÑALIZACIÓN DE SALIDA
- SEÑALIZACIÓN DE DIRECCIÓN Y SENTIDO DE EVACUACIÓN.
- SIRENA ALGORÍTMICA AE/SA-ASF23 DE AGUILERA O EQUIVALENTE
- PULSADOR ALARMA MANUAL AE/SA-PTA DE AGUILERA O EQUIVALENTE
- DETECTOR OPTICO ALGORITMICO MOD. AE/SA-OPI DE AGUILERA O EQUIVALENTE PARA INSTALACIÓN EN TECHO
- FLAHS AE/V-AFLXC DE AGUILERA O EQUIVALENTE
- MÓDULO MÁSTER AE/SA-M DE AGUILERA O EQUIVALENTE
- SISTEMA ASISTENCIA DISCAPACITADOS AE/DDASE DE AGUILERA O EQUIVALENTE

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REFORMA DE LA SALA DE ESPERA DE FARMACIA DEL HOSPITAL REINA SOFÍA DE CÓRDOBA.

ARQYEST

Arquitecto  
Manuel Pérez

Arquitecta  
Ilda Rodríguez

ABRIL 2025

INSTALACIONES

CONTRA INCENDIOS

A3 - 1:100

CI01