



LEYENDA

- DESAGÜE LAVABO
- DESAGÜE INODORO
- DESAGÜE SIFÓN DE UNIDAD INTERIOR AACC
- SUMIDERO SIFÓNICO DE SALIDA DE 50MM CON REJILLA PLANA DE ACERO INOXIDABLE
- VÁLVULA DE AIREACIÓN COLOCADA EN EL EXTREMO SUPERIOR DE LA BAJANTE, MODELO MAXIVENT DE URALITA O EQUIVALENTE.
- BAJANTE PLUVIALES Ø 110 ASILADA ACÚSTICAMENTE
- REJILLA LINEAL
- REJILLA LINEAL DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
- BOTE SIFÓNICO
- CANALÓN DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES DE LA CUBIERTA
- CANALIZACION DE SANEAMIENTO ENTERRADO. RED PLUVIALES
- CANALIZACION DE SANEAMIENTO. RED DE FECALES COLGADA POR SUELO DE LA PROPIA PLANTA
- CANALIZACION DE SANEAMIENTO ENTERRADO. RED FECALES
- ARQUETA DE PASO 55x55 PREFABRICADA
- ARQUETA REGISTRABLE 55x55 PREFABRICADA
- ARQUETA SEPARADORA GRASAS Y FANGOS CAPACIDAD 500 L, DIMENSIONES 1335X880X580 MM

Relación de tuberías para saneamiento, de PVC tipo Sanitario	
APARATO	DIÁMETRO
Inodoro	110 mm
Lavabo	40 mm
Salida bote sifónico	50 mm
Salida cazoleta sifónica	110 mm
Aire Acondicionado	40 mm

- NOTAS:
- 1º.-LA SUJECCIÓN DE LAS TUBERÍAS A LOS PARAMENTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL EMPLEO DE GRAPAS ISOFÓNICAS
 - 2º.-LAS BAJANTES DE LA RED DE FECALES DISPONDRÁ DE VENTILACIÓN PRIMARIA EN SU EXTREMO SUPERIOR
 - 3º.-LA CANALIZACION DE SANEAMIENTO COLGADO TENDRA UNA PENDIENTE MINIMA DEL 1.5%
 - 4º.-TODOS LOS BAJANTES SERAN DE Ø 110
 - 5º.-EN OBRA DEBERA HACERSE UN REPLANTEO PORMENORIZADO DE COTAS
 - 6º.-SE DISPONDRÁN MANGUITOS CORTAFUEGOS CON MATERIAL INTUMESCENTE EN LA TOTALIDAD DE BAJANTES (TANTO DE PLUVIALES COMO DE FECALES) QUE ATRAVIESEN SECTORES DE INCENDIO INDEPENDIENTES, CON LA EXCEPCIÓN DE AQUELLAS BAJANTES QUE DISPONGAN DE UNA ADECUADA PROTECCIÓN COMO PARA MANTENER LA SECTORIZACIÓN

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REFORMA DE LA SALA DE ESPERA DE FARMACIA DEL HOSPITAL REINA SOFÍA DE CÓRDOBA.

ARQYEST

Arquitecto
Manuel Pérez

Ida Rodríguez

ABRIL 2025

INSTALACIONES
SANEAMIENTO. PLANTA BAJA

A3 - 1:100

SA01